



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: gu@mchs96.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20,

623650, Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул. Федюнинского, 1

тел. 8(34367) 2-11-68. E-mail: tond-Talitsa@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 214/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Зубковская
основная общеобразовательная школа №20

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 214 от
«04» октября 2021 года в период с 14 ч. 00 м. «08» октября 2021г. по 15 ч. 00 м. «13»
октября 2021 г.

Заместителем начальника ОНДиПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сысоевым Алексеем Василье-
вичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

подполковником внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведен(о) внеплановая выездная проверка, по адресу: 623668, Свердловская область,
Тугулымский район, с.Зубково, ул.Школьная, 57

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ
Зубковская ООШ №20 Ермохина Татьяна Георгиевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Руководителем организации не обеспечивается в соответствии с учетом технической документации заводоизготовителей, проведение планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты зданий и сооружений. На объекте осуществляется эксплуатация автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации, срок службы которых составляет более десяти лет (введены в эксплуатацию в 2007 году)</p> <p>Провести капитальный ремонт автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации, с заменой оборудования функционирующего в данных системах с истекшим сроком эксплуатации.</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; п. 2.2.1 ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»; п. 4.2.4.3, п. 7.9.4 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»</p> <p>п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления» Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт</p>	01.08.2022	
2.	<p>Предел огнестойкости дверей склада спортивного инвентаря, мастерской мальчиков, электрощитовой менее 0,6 часа (установлены деревянные двери). Установить двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа в складе спортивного инвентаря, мастерской мальчиков, электрощитовой</p>	<p>ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.55, 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»</p>	01.08.2022	
3.	<p>Здание школы не оборудовано эвакуационным освещением. Выполнить в здании школы эвакуационное освещение.</p>	<p>п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ч.1 ст.46 Федеральный закон от</p>	01.08.2022	

		27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 11-4-79 «Естественное и искусственное освещение» часть 2 глава 4 п. 4.27, п. 4.28		
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

« 13 » октября 2021г.

Директор МБОУ Зубковская ООШ №20

Ермохина Т.Г.

(должность, фамилия, инициалы,
контролируемого лица (представителя))

Ермохина
(подпись)


Заместитель начальника ОНД и ПР

Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

Сысоев А.В., подполковник внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575800

Владелец Ермохина Татьяна Георгиевна

Действителен с 16.04.2021 по 16.04.2022